

Wykonanie części robót budowlanych w ramach Budowy budynku "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego" w Gronowie.

nr referencyjny: ZAM 1/2023

Lubicz Dolny, 17.03.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

ul. Toruńska 56

87-162 Lubicz Dolny

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Prosimy o wskazanie wymiarów, serii i nazwy producenta urządzeń białego montażu. Udostępniona STWiOR tego nie wyjaśnia, a rozbieżność cenowa ceramiki jest ogromna.

Odp. Urządzenia sanitarne muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych (w szczególności w miejscach obok urządzeń gdzie narysowano pochwyty dla niepełnosprawnych).

Odnosnie jakości oferowanych urządzeń Zamawiający oczekuje urządzeń średniej jakości (zgodnie z art. 357 kc). Należy przyjąć ogólnodostępną armaturę.

2. Jakiego typu należy wycenić kabiny prysznicowe? Brodzik zlicowany z z posadzką lub wpust podłogowy oraz drążek z zasłonką, czy kabina z brodzikiem? Prosimy o wskazanie wymaganego rozwiązania.

Odp. Wpust podłogowy bez drążka i zasłonki. Spadki w posadce. Lokalizację wpustu dostosować do wymiaru i rozkładów płytek podłogowych.

3. Prosimy o dobór wydajności i typu pomp obiegowych c.o. - 2szt.

Odp. Pompy obiegowe do co zgodnie z doborem producenta w załączniku - pompa do co o parametrach minimum zgodnym z rysunkiem s9.

4. Prosimy o dobór naczynia wzbiorczego systemu otwartego.

Odp. Wszystkie parametry do doboru naczynia wzbiorczego są w projekcie - minimum 80 litrów.

5. Prosimy o podanie parametrów bufora c.o.

Odp. Bufor c.o. zgodnie z doborem producenta minimum 500 litrów.

6. Prosimy o podanie wymaganej technologii układanego ogrzewania podłogowego (gr. warstw).

Warstwy s1 w projekcie architektury. 2 cm klej plus płytki. 6 cm wylewka z ogrzewaniem podłogowym. Folia termiczna. 20 cm styropian podłogowy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że po ułożeniu ogrzewania podłogowego wylewki są w zakresie branży budowlanej.

Odp. Potwierdzamy, że wylewki są w zakresie branży budowlanej.

8. Czy dozowniki mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier wc, suszarki do rąk, pojemniki na odpady oraz poręcze dla nps wchodzi w zakres wyceny pakietu „instalacje sanitarne”?

Odp. Nie wchodzi w zakres.