

Dostawa elementów do magistrali wodociągowej.

nr referencyjny: **ZAM 3/2023**

Lubicz Dolny, 13 lipca 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

ul. Toruńska 56,
87-162 Lubicz Dolny

Dotyczy sprawy: ZAM 3/2023

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Rura PE SDR 17 PN 10 - 1308 mb – proszę o podanie średnicy rur?

Odp. 315 mm

2. Hydrant nadziemny DN 80 PN 16 zabezpieczony w przypadku złamania zgodny z PN-EN 14384 szt. 12 (hydrant nadziemny 2018A DN 80(RD=1500), Sztynny podw.zam., kolumna stal nierdz. 2b, sfero, gsk-ral aeon) – czy może być inny producent?

Odp. Tak. Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem IV.4 SWZ:

- a) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
- b) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
- c) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania dotyczące określonej (marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp) oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw zgodnie z SWZ oraz zapewnią

3. Zasuwa 80 szt. 12 – zasuwę długie czy krótkie? Wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

Odp. Zasuwy długie, z żeliwa sferoidalnego.

4. Króciec FF 80/500 szt. 12 - Wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

Odp. Sferoidalnego.

5. Kolano stopowe Dn 80 szt. 12 - Wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

Odp. Sferoidalnego.

6. Łuki PE Dn 315/45 szt. 28 – Wykonanie wtryskowe czy segmentowe?

Odp. Wtryskowe.

7. Skrzynki żeliwne do zasuw szt. 12 – skrzynki duże h-270 czy średnie?

Odp. Średnie.

8. Komplet śrub do montażu elementów a – j – proszę o podanie wymiaru i ilości śrub

Odp. Dobranie odpowiedniego wymiaru i liczby śrub leży po stronie Wykonawcy.

9. Komplet uszczelek do montażu elementów a-j - proszę o podanie wymiaru i ilości uszczelek

Odp. Dobranie wymiaru i liczby uszczelek leży po stronie Wykonawcy.